

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Leonarda
Turbia, ul. Sandomierska 43,
37 – 415 Zaleszany

Turbia, dnia 29.09.2023 r.

Zamówienie nr 1/2023

Wyjaśnienia Nr 1

Dotyczy: zapytania ofertowego pn. „Remont kościoła p.w. Św. Leonarda w Turbi w gminie Zaleszany”

Zamawiający – **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Leonarda w Turbi** udziela wyjaśnień na zadane pytanie:

Pytanie nr 1

Okna występują z podziałami pionowymi i poziomymi – są to szprosy konstrukcyjne – słupki aluminiowe, zgadza się?

Odpowiedź:

Okna projektowane przewidziano jako okna dodatkowe poprawiające izolacyjność termiczną istniejących już witraży. Zaproponowany podział projektowanych okien należy wykonać tak aby pokrywał się z istniejącym podziałem witraży istniejących (okien istniejących przewidzianych do demontażu). Zaleca się odbycie wizji lokalnej w celu oceny warunków istniejących.

Pytanie nr 2

Jakie dokładnie szklenie jest wymagane przez Zamawiającego? W pola wyznaczone przez szprosy konstrukcyjne należy zamontować szkło przeziernie, bez podziałów, 2 komorowe?

Odpowiedź:

Szklenie zestawami termoizolacyjnymi $U_{max}=1,4W/m^2K$. Szkło przeziernie

Pytanie nr 3

Parapety zewnętrzne nie podlegają wymianie?

Odpowiedź:

Parapety zewnętrzne istniejące są betonowe tynkowane i malowane na biało. Po demontażu okien istniejących i montażu nowych należy odtworzyć ewentualne ubytki w szpaletach i parapetach. Zaleca się odbycie wizji lokalnej w celu oceny warunków istniejących.

Pytanie nr 4

W ramach przetargu należy wymienić dwa parapety wewnętrzne. Proszę o podanie wymiarów i materiału z czego mają być wykonane.

Odpowiedź:

Zaleca się odbycie wizji lokalnej w celu oceny warunków istniejących i dokonanie pomiarów.

Pytanie nr 5

Proszę podać wymagane szklenie dla okna owalnego O3. Na rysunku w środkowym polu jest czerwony krzyż, a pozostałe pola występują z podziałami (małe kwadraciki). Jakie szklenie wycenić?

Odpowiedź:

Szklenie jak w pkt. 2

Czerwone szkło występuje w istniejącym witrażu. Nowe okna mają zachować podział istniejących okien szkło przeziernie.

PARAFIA RZYM.-KAT.
św. Leonarda
Turbia, ul. Sandomierska 43
tel. 693 833 283
NIP 8652299756, REGON 040125377

Proboszcz
ks. dr Mieczysław Grzegorz