



GKM.VI.6220.3.2025

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104, art. 106 §1, art. 107 §1 ustawy z 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2025 poz. 1691) [dalej: kpa] w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1112 ze zm.) [dalej: ustawy ooś] oraz §3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Zaleszany z dnia 24.10.2025 r. (data wpływu do Urzędu 13.11.2025 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

stwierdzam

I. Brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Motycze Szlacheckie”, gmina Zaleszany.

II. Określam istotne warunki realizacji przedsięwzięcia:

1. Prace budowlane związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej tj. w godz. od 06.00 do 22.00.
2. W obrębie działek o nr ewid. 237, 238, 239, 240, 241 i 242 w miejscowości Zaleszany trasa planowanej kanalizacji poprowadzona zostanie w północnej części tych działek, w bezpośrednim sąsiedztwie granicy z działką o nr ewid. 260 lub w obrębie działki o nr ewid. 260, tj. poza granicą zasięgu występowania siedliska przyrodniczego o kodzie 6410 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion), stanowiącego przedmiot ochrony specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Dolnego Sanu PLHI 80020.
3. W przypadku konieczności odwadniania wykopów budowlanych, realizowanych w sąsiedztwie siedliska przyrodniczego o kodzie 6410 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion), będzie ono ograniczone czasowo do niezbędnego minimum tak, aby nie spowodowało zmian stosunków wodnych (tj. trwałego obniżenia zwierciadła wód gruntowych), które mogłyby znacząco zmienić warunki siedliskowe otaczających terenów.
4. W związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia nie nastąpi ingerencja w siedlisko przyrodnicze o kodzie 3150 starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion, stanowiącego przedmiot ochrony specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Dolnego Sanu PLH180020, występujące w obrębie działki o nr ewid. 503 w miejscowości Motycze Szlacheckie.
5. Zaplecza budowy, bazy techniczne, bazy materiałowe, place postojowe maszyn budowlanych i środków transportu oraz miejsca magazynowania odpadów, lokalizowane będą poza terenami zadrzewionymi, poza miejscami podmokłymi i miejscami, na których w okresie wiosennym stagnują wody roztopowe oraz poza siedliskiem przyrodniczym o kodzie 6410 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion). Teren, na którym zlokalizowane będą zaplecza

budowy, miejsca magazynowania odpadów, materiałów budowlanych itp. zostanie uszczelniony tak, aby uniemożliwić przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego.

6. Teren budowy zostanie wyposażony w środki do likwidacji ewentualnych wycieków płynów eksploatacyjnych z wykorzystywanych maszyn (np. sorbenty, maty sorpcyjne).
7. Przekroczenie projektowaną kanalizacją sanitarną cieką, będącego dopływem rzeki Sanna, wykonane będzie metodą bezwykopową, bez ingerencji w dno i skarpy cieką. Rurociągi pod cieką zostaną ułożone w rurach ochronnych.
8. Usuwanie roślinności i wierzchniej warstwy gleby na trasie planowanej kanalizacji, zostanie przeprowadzone poza okresem wzmożonej aktywności fauny, obejmującym okres rozrodu płazów i gadów oraz główny okres lęgowy ptaków tj. poza okresem od 01 marca do 31 sierpnia.

W przypadku konieczności wykonywania tych prac w ww. okresie, możliwe jest ich wykonanie po przeprowadzeniu kontroli przez przyrodnika pod kątem występowania chronionych gatunków zwierząt w okresie 1 — 3 dni przed planowanym terminem zdjęcia humusu. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków, zdejmowanie humusu należy wstrzymać do momentu opuszczenia danego terenu przez te zwierzęta (np. do zakończenia lęgów, wyprowadzenia młodych) lub do momentu uzyskania stosownych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków.
9. Celem zachowania wierzchniej warstwy gleby z pasa budowlano-montażowego, w pierwszej kolejności zostanie zebrana warstwa humusu, który będzie składowany oddzielnie. Po zakończeniu robót budowlanych humus będzie wykorzystany do zagospodarowania wierzchniej warstwy terenu.
10. W celu ochrony płazów (oraz innych drobnych zwierząt) wykopy będą prowadzone, krótkimi odcinkami i zasypywane na koniec każdego dnia roboczego. Wykopy niezasypane w danym dniu roboczym oraz inne zagłębienia terenu mogące stanowić pułapkę dla drobnych zwierząt, zostaną odpowiednio zabezpieczone w taki sposób, aby zapobiec wpadaniu do nich zwierząt, w tym płazów (np. tymczasowym ogrodzeniem herpetologicznym utrzymywanym w szczelności z gruntem i w miejscach połączeń, o wysokości nadziemnej 50 cm i wkopanym w grunt na głębokość 10 cm; górna krawędź powinna być odgięta na zewnątrz tworząc daszek o długości min. 5 cm, bez ostrych zakończeń). Codziennie rano przed rozpoczęciem robót, a następnie bezpośrednio przed zasypaniem wykopów będą one sprawdzane, czy nie zostały w nich uwięzione zwierzęta. W przypadku stwierdzenia zwierząt w wykopach (oraz w innych miejscach mogących stanowić pułapki dla zwierząt), zostaną one natychmiast przeniesione poza teren robót, w odpowiednie dla danego gatunku siedlisko.
11. Ewentualna wycinka pojedynczych drzew i/ lub krzewów zostanie przeprowadzona poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 01 marca do 31 sierpnia.

W przypadku zaistnienia konieczności dokonania wycinki drzew/ krzewów w ww. okresie lęgowym, możliwe jest ich wykonanie jedynie w przypadku potwierdzenia przez przyrodnika (obserwacje te powinny się odbyć maksymalnie do 3 dni przed terminem realizacji prac), iż dane drzewo lub krzew nie są wykorzystywane przez ptaki jako miejsce gniazdowania, jak również, że prace te nie będą stanowiły zagrożenia dla innych gniazdujących w sąsiedztwie ptaków. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków ptaków, wycinkę należy wstrzymać do momentu wyprowadzenia lęgów przez te gatunki lub do momentu uzyskania stosowanych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących, w stosunku do chronionych gatunków ptaków.
12. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w zasięgu rzutu pionowego koron drzew i krzewów

nieprzeznaczonych do wycinki i co najmniej 2 m na zewnątrz od tego zasięgu, będą wykonywane w sposób jak najmniej im szkodzący tj. w szczególności:

- pnie drzew zostaną zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi na czas budowy, poprzez ich odeskowanie lub owinięcie matami słomianymi lub jutowymi do wysokości co najmniej 150 cm,
 - grupy drzew/krzewów zostaną wygradzone płotem o wysokości min. 1,5 m, w sposób uniemożliwiający uszkodzenie pni, – odsłonięte korzenie drzew zostaną zabezpieczone przed wysuszeniem lub przemarznięciem,
 - w obrębie korzeni drzew nie będą składowane materiały budowlane, ani ziemia pochodząca z wykopów,
 - prace ziemne w obrębie korzeni drzew będą wykonywane ręcznie lub niewielkimi koparkami, – w sytuacji wykonywania wykopów w zasięgu rzutu koron drzew w trakcie okresu wegetacyjnego, po zasypaniu wykopów drzewa zostaną obficie podlane,
 - w przypadku uszkodzenia drzew w czasie prowadzenia robót zostaną one poddane zabiegom pielęgnacyjnym.
13. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, zostaną usunięte wszelkie pozostałe po budowie zanieczyszczenia i niewykorzystane materiały, a następnie zostanie przeprowadzone uporządkowanie terenów.
 14. W trakcie prac prowadzonych w obrębie rowu melioracyjnego, należy zachować szczególną ostrożność celem niedopuszczenia do zanieczyszczenia jego wód.
 15. Przekroczenia ww. rowu, należy wykonać min. 1,0 m poniżej stałego dna rowu od górnej krawędzi rury osłonowej. Miejsca przejść projektowaną kanalizacją przez ww. rów należy w widoczny i trwały sposób oznakować.
 16. Prace w obrębie ww. rowu należy prowadzić poza okresem intensywnych lub/i długotrwałych opadów deszczu.
 17. Sprzęt wykorzystywany w celu realizacji inwestycji oraz zaplecze budowy należy lokalizować poza obszarem zalewowym (Q1%).
 18. Ewentualne przypadkowe uszkodzenia gruntu w obrębie ww. urządzenia melioracji, powstałe w wyniku prowadzonych prac, zostaną naprawione na koszt Inwestora, a miejsce/a zostaną przywrócone do stanu wyjściowego.

III. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia została zawarta w załączniku do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 13 listopada 2025 r. Gmina Zaleszany wystąpiła do Wójta Gminy Zaleszany z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Motycze Szlacheckie”, gmina Zaleszany.

Przedsięwzięcie planowane jest na terenie gminy Zaleszany. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1112 ze zm.) jest Wójt Gminy Zaleszany. Przedmiotowa inwestycja, zgodnie z §3 ust. 1 pkt 81 – „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km”, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko została zakwalifikowana do grupy mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, których realizacja, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 tej ustawy, wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W ramach procedury organ właściwy do jej wydania, uwzględniając uwarunkowywania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, bada potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko zasięgając opinii właściwych organów, o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy ooś.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy ooś, w przypadku, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, po uzyskaniu wymaganych opinii, o których mowa w art. 64, właściwy organ w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Zgodnie z art. 84 ust. 1a ustawy ooś, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, właściwy organ w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach może określić warunki lub wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, lub nałożyć obowiązek działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b lub c. Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy ooś charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W oparciu o art. 80 ust. 2 ustawy ooś organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten jest uchwalony — nie dotyczy to decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej dla publicznych urządzeń służących do przesyłania i odprowadzania ścieków.

Trasa przedmiotowej kanalizacji nie przebiega przez obszar objęty ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wnioskodawca, zgodnie z art. 74 ustawy ooś wraz z wnioskiem złożył poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, mapę z zaznaczonym przebiegiem granicy terenu realizacji inwestycji i obszaru oddziaływania, wypisy z ewidencji gruntów dla działek objętych zakresem inwestycji i obszarem oddziaływania oraz przygotowaną zgodnie z wymaganiami art. 62a ust. 1 ustawy ooś kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Liczba stron postępowania w niniejszej sprawie przekracza 10 zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stąd do doręczeń korespondencji zastosowano przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy ooś Wójt Gminy Zaleszany w dniu 20.11.2025 r. zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W ramach procedury tutejszy organ, w trybie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy ooś, pismami z dnia 20.11.2025 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie (dalej RDOŚ), Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli (dalej PPIS) oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stalowej Woli (dalej PGW WP) o opinie w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Wójt Gminy Zaleszany dla planowanego przedsięwzięcia uzyskał opinie:

- 1) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 01 grudnia 2025 r. znak: WOOS.4220.20.77.2025.PW.2;
- 2) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli z dnia 8 stycznia 2026 r. znak: ON.ZNS.9020.4.16.2025.MM;
- 3) Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 14 stycznia 2026 r. znak sprawy: RS.ZZŚ.4901.291.2025.MZ;

- w których organy jednomyślnie stwierdziły brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie, zgodnie z art. 64 ust. 3a ustawy ooŚ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie w wydanej w opinii sprecyzował warunki realizacji przedsięwzięcia, o których mowa w art. 82 ust. pkt 1 lit. b) lub c) ustawy ooŚ (warunki 1 ÷ 18 str. 1 ÷ 3).

Dokonana analiza materiału dowodowego, w tym Karty informacyjnej przedsięwzięcia wykazała, że przedstawia on w sposób dostateczny zagadnienia istotne z punktu widzenia ochrony środowiska, pozwalające ocenić skalę możliwych oddziaływań planowanego zamierzenia na środowisko.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegać na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym, dla części miejscowości Motycze Szlacheckie, w gminie Zaleszany. Łączna długość projektowanej sieci wyniesie ok. 7 km. Realizacja zadania ma na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej na przedmiotowym terenie poprzez ujęcie wytwarzanych ścieków w szczelny system kanalizacji. Kanalizacja sanitarna wykonana zostanie w granicach miejscowości Motycze Szlacheckie, Zaleszany i Kępie Zaleszańskie.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje m.in. budowę kolektorów kanalizacji grawitacyjnej; budowę kolektorów kanalizacji tłocznej; budowę sieciowych przepompowni ścieków; wykonanie przekroczeń projektowaną siecią dróg publicznych i wewnętrznych; wykonanie zasilania energetycznego do przepompowni ścieków; budowę zjazdu z drogi publicznej do terenu przepompowni; zagospodarowanie placu pompowni, w tym wykonanie ogrodzenia, oświetlenia i utwardzenia terenu; prace porządkowe.

Teren, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia jest częściowo zabudowany typową zabudową zagrodową i jednorodziną. Na obszarze tym brak jest zakładów będących źródłem ścieków przemysłowych, które mogłyby wpływać na pracę kanalizacji lub oczyszczalni ścieków. Trasa projektowanej sieci przebiegać będzie obok istniejącej zabudowy oraz wzdłuż i w obrębie dróg gminnych. Ścieki bytowe z terenów nowo skanalizowanych (z ok. 90 budynków) w szacowanej łącznej ilości wynoszącej ok. $Q_{dśr} = 25,2 \text{ m}^3/\text{d}$ i $Q_{dmax} = 32,8 \text{ m}^3/\text{d}$, odprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zaleszany (miejsce włączenia nowej sieci położone będzie w obrębie działki o nr ewid. 316/1 w miejscowości Zaleszany), a następnie do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Kępie Zaleszańskie.

Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Kępie Zaleszańskie, o przepustowości $Q_{śr.d.} = 820 \text{ m}^3/\text{d}$, posiada wystarczającą przepustowość, aby przyjąć ścieki z terenów nowo skanalizowanych i oczyścić je w sposób gwarantujący spełnienie wymogów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311).

Planowana sieć kanalizacji stanowić będzie uzbrojenie podziemne terenu, umożliwiające odbiór i transport ścieków bytowych z obszarów nowo skanalizowanych. Projektowana sieć wykonana będzie, jako obiekt szczelny, stanowiący element zamkniętego układu sieci kanalizacyjnych, bez możliwości przedostawania się ścieków do gruntu, jak i do wód gruntowych. Realizacja uzbrojenia podziemnego nie spowoduje zajęcia terenu dla potrzeb eksploatacyjnych kanalizacji, za wyjątkiem projektowanych przepompowni ścieków i studzienek, gdzie na stałe z dotychczasowego użytkowania wyłączona zostanie powierzchnia pod planowane pompownie i studzienki.

Rurociągi sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjne i tłoczne) będą układane generalnie w wykopie otwartym wąskoprzestrzennym. Głębokość planowanych wykopów wynosić będzie od ok. 1,5 do ok. 6 m p.p.t. Planowane jest wykonywanie prac ziemnych zarówno sprzętem mechanicznym, jak i ręcznie (np. w miejscach kolizji oraz zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego,

w miejscach zbliżeń do systemów korzeniowych drzew nieprzeznaczonych do wycinki). Część robót w tym przekroczenie dróg utwardzonych i cieków zaprojektowane zostaną przy zastosowaniu metody bezwykopowej np. przewiertu sterowanego lub przecisku.

Kanały zaprojektowano z rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych. Przewody kanalizacyjne układane będą na podsypce z piasku, starannie zagęszczonej i wyprofilowanej tak, aby obwód rury przylegał do podłoża. W trakcie wykonywania prac ziemnych, wierzchnia, urodzajna warstwa gleby zostanie zdjęta i zdeponowana na placu budowy, a po zakończeniu etapu realizacji, zostanie ona rozplantowana po powierzchni terenu.

W celu inspekcji sieci kanalizacyjnej projektuje się studzienki kanalizacyjne przelotowe i połączeniowe zlokalizowane na odcinkach prostych, w miejscach zmiany kierunku oraz w miejscach dopływów bocznych sieci. Na rurociągach tłocznych zostaną zabudowane studnie rewizyjne, umożliwiające prawidłową pracę systemu kanalizacyjnego (studnie połączeniowe, odpowietrzająco-napowietrzające, odwodnieniowe z czyszczakiem rewizyjnym i zaworem hydrantowym oraz rozprężne).

Pompownie ścieków zaprojektowano jako pompownie zbiornikowe podziemne, z dwoma pompami zatapialnymi, pracującymi naprzemiennie. Zaprojektowane pompownie są bezskratkowe i nie wymagają strefy ochronnej. Zbiorniki pompowni wykonane będą z polimerobetonu lub z betonu jako konstrukcje monolityczne zapewniające pełną szczelność. Przepompownie będą podłączone do sieci elektroenergetycznej celem zapewnienia zasilania pomp.

Trasa projektowanej kanalizacji przebiegać będzie częściowo przez obszary chronione pod względem akustycznym, które można zakwalifikować jako tereny zabudowy zagrodowej, dla których wartości dopuszczalne poziomu hałasu wynoszą 55 dB w porze dziennej i 45 dB w nocy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz. 112).

Emisja hałasu podczas prowadzenia prac budowlanych, która będzie spowodowana pracą maszyn budowlanych i pojazdów transportujących wykorzystywane na placu budowy materiały, nie może zostać wyeliminowana, będzie miała charakter okresowy i krótkotrwały oraz przemieszczała się będzie wraz z frontem robót. Celem ograniczenia emisji hałasu, prace budowlane będą prowadzone sprawnymi maszynami i środkami transportu, wyłącznie w porze dziennej (tj. pomiędzy godzinami 06.00 — 22.00).

Podczas eksploatacji przedsięwzięcia, jedyne źródła hałasu, jakimi będą pracujące pompy zatapialne przepompowni ścieków, montowane będą w obiektach podziemnych (studnie) i generowały będą hałas, który ograniczy się jedynie do terenów w bezpośrednim sąsiedztwie przepompowni (natężenie hałasu pochodzące od pomp zainstalowanych pod lustrem ścieków nie przekracza dopuszczalnych norm (wg pomiarów wykonanych na istniejących pompowniach poziom hałasu w odległości 10 m od pompowni wynosi ok. 30 dB), dlatego nie spowodują istotnych zmian klimatu akustycznego w ich otoczeniu.

W związku z prowadzonymi pracami, okresowemu zwiększeniu ulegnie natężenie ruchu transportowego na terenie objętym przedsięwzięciem, co spowoduje zwiększone emisje do powietrza, będące skutkiem pracy silników spalinowych. Są to oddziaływania, których nie można wyeliminować, lecz które mają charakter okresowy i odwracalny. W celu ograniczenia emisji nieorganicznej związanej z tym etapem, na placu budowy wykorzystywany będzie sprawny technicznie sprzęt.

Z eksploatacją przedsięwzięcia może wiązać się minimalna ilość substancji złośliwych, jedynie w bezpośrednim sąsiedztwie przepompowni ścieków, natomiast sam przepływ ścieków w szczelnych kolektorach nie będzie stanowił źródła odorów i innych emisji do powietrza. Celem ograniczenia emisji substancji złośliwych przepompownie wyposażone będą w biofiltry neutralizujące odory. Ponadto, układy sterowania pracą pomp dobrane będą w sposób zapewniający

niewielką objętość pomiędzy poziomem włączenia i wyłączenia, co gwarantuje krótki czas przebywania ścieków w pompowni i nie pozwala na rozpoczęcie w niej procesów gnilnych.

W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego, do prac budowlanych wykorzystywany będzie tylko sprawny technicznie sprzęt. W celu zabezpieczenia gruntu i wód przed zanieczyszczeniem, w niniejszej opinii nałożono warunek, aby zaplecza budowy, bazy techniczne, bazy materiałowe, place postojowe maszyn budowlanych i środków transportu oraz miejsca magazynowania odpadów, lokalizowane były poza terenami zadrzewionymi, poza miejscami podmokłymi i miejscami, na których w okresie wiosennym stagnują wody roztopowe oraz aby teren, na którym zlokalizowane będą zaplecza budowy, miejsca magazynowania odpadów, materiałów budowlanych, itp. został uszczelniony tak, aby uniemożliwić przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego. Na wypadek ewentualnego wycieku substancji ropopochodnych, zaplecze budowy zostanie wyposażone w sorbenty umożliwiające neutralizację ww. substancji. Woda na potrzeby bytowo-socjalne ekip budowlanych będzie dostarczana na plac budowy, a potrzeby sanitarne pracowników zabezpieczone będą w przenośnych sanitariatach.

Układanie rurociągów na dnie wykopu będzie wykonywane na podłożu odwodnionym. Do odwadniania wykopów będą wykorzystywane pompy spalinowe lub igłofiltr, a woda pochodząca z odwodnienia, po jej oczyszczeniu z zawiesiny ogólnej za pomocą odстойników, będzie odprowadzana w otoczeniu prowadzonych prac, np. do najbliższego rowu lub cieku.

Projektowana trasa kanalizacji sanitarnej będzie przekraczać ciek „bez nazwy”, będący dopływem rzeki Sanna. Przekroczenie tego cieku wykonane zostanie metodą bezwykopową, bez ingerencji w dno i skarpy cieku. Rurociągi pod ciekim zostaną ułożone w rurach ochronnych.

Ponadto, trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej przekracza rowy przydrożne, w których woda występuje okresowo. Przekroczenia te zostaną wykonane metodą rozkopu w czasie, gdy rów będzie suchy. Rurociągi pod rowem zostaną ułożone w rurach ochronnych, których końce zostaną wyprowadzone poza brzegi rowu. Dno i brzegi rowu w miejscu przekroczenia zostaną zabezpieczone poprzez wykonanie narzutu kamiennego po 2 m od miejsca przekroczenia. W przypadku, gdy nie będzie możliwości zastosowania metody rozkopu, przekroczenia zostaną wykonane metodą bezwykopową, np. przewiertem sterowanym w rurze ochronnej bez naruszania dna i skarp.

Podczas realizacji zadania, wykonane zostaną hydrauliczne próby szczelności rurociągów. Pobór wody na cele wykonania prób szczelności następował będzie z gminnej sieci wodociągowej. Woda wykorzystana do przeprowadzenia próby zostanie odprowadzona wykonaną siecią kanalizacyjną do istniejącej sieci kanalizacyjnej, przez którą docelowo trafi do oczyszczalni ścieków w Kępie Zaleszańskim.

Płuczka wiertnicza wykorzystywana podczas przewiertów sterowanych przygotowywana będzie w szczelnych zbiornikach płuczkowych lub w tzw. dole płuczkowym (zagłębienie uszczelnione folią). Stosowana płuczka to wodny roztwór bentonitu, który jest substancją, biodegradowalną i nie stanowi zagrożenia dla środowiska (nie powoduje zanieczyszczenia warstwy wodonośnej). Celem ograniczenia ilości odpadów, płuczka podczas wiercenia będzie cyrkulowała w obiegu zamkniętym.

W fazie eksploatacji, przedsięwzięcie nie stanowi zagrożenia dla środowiska gruntowowodnego. Budowa szczelnej sieci kanalizacyjnej, wykonanej z powszechnie stosowanych materiałów nie spowoduje emisji substancji szkodliwych do wód powierzchniowych i gruntowych.

Powstające na etapie realizacji i eksploatacji odpady, będą odpadami typowymi dla tego typu przedsięwzięć. W celu prawidłowej gospodarki odpadami powstającymi w czasie realizacji przedsięwzięcia, przestrzegane będą ogólne zasady gospodarowania odpadami wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1587 ze zm.). Powstające podczas fazy realizacji odpady, magazynowane będą selektywnie z zabezpieczeniem przed przedostaniem się z nich zanieczyszczeń do środowiska, a następnie zostaną przekazane uprawnionym podmiotom

zewnętrznym prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami. Zużyta płuczka wiertnicza (niespełniająca wymagań jakościowych) będzie tymczasowo magazynowana na terenie placu maszynowego w tanko-paletach lub w uszczelnionym folią dole płuczkowym, a następnie zostanie przekazana uprawnionym podmiotom do odzysku lub do unieszkodliwienia. Urobek z wiercenia również zostanie przekazany uprawnionym podmiotom do przetworzenia poza terenem budowy lub do unieszkodliwienia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do zrealizowania częściowo w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Dolnego Sanu PLH180020, w odległości ok. 2,3 km od specjalnego obszaru ochrony siedlisk Enklawy Puszczy Sandomierskiej PLH180055 i w odległości ok. 2,7 km od obszaru specjalnej ochrony ptaków Puszcza Sandomierska PLB180005 oraz poza granicami innych wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2024 poz. 1478 ze zm.).

Dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu PLH180020 ustanowiono Plan Zadań Ochronnych Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu PLH180020 (Dz. Urz. woj. Podka. 2024 poz. 1611).

Zgodnie z planem zadań ochronnych, w obrębie działek o nr ewid.: 237, 238, 239, 240, 241 i 242 w miejscowości Zaleszany, trasa planowanej kanalizacji będzie w bezpośrednim sąsiedztwie stwierdzonego siedliska przyrodniczego o kodzie 6410 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion), stanowiącego przedmiot ochrony tego obszaru sieci Natura 2000. Dla tego siedliska celem działań ochronnych w obszarze Natura 2000 jest m.in. utrzymanie powierzchni siedliska z uwzględnieniem naturalnych procesów oraz struktury mozaikowej na ok. 15 % powierzchni obszaru.

W związku z powyższym w niniejszej opinii wskazano, aby w obrębie działek o nr ewid.: 237, 238, 239, 240, 241 i 242 w miejscowości Zaleszany trasa planowanej kanalizacji poprowadzona została w północnej części tych działek, w bezpośrednim sąsiedztwie granicy z działką o nr ewid. 260 (zgodnie z załącznikiem graficznym do KIP, trasa kanalizacji została w ten sposób zaplanowana) lub w obrębie działki o nr ewid. 260 tj. poza granicą zasięgu występowania siedliska przyrodniczego o kodzie 6410 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion). Wskazano również na konieczność ograniczenia do niezbędnego minimum odwadniania wykopów budowlanych w sąsiedztwie tego siedliska tak, aby nie spowodowało zmian stosunków wodnych (tj. trwałego obniżenia zwierciadła wód gruntowych), które mogłyby znacząco zmienić warunki siedliskowe otaczających terenów.

Dodatkowo, trasa planowanej kanalizacji będzie częściowo w pobliżu zbiorników wodnych w granicach działek o nr ewid. 484/4 i 503 w miejscowości Motycze Szlacheckie, w obrębie których ukształtowało się siedlisko przyrodnicze o kodzie 3150 starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion, stanowiące kolejny przedmiot ochrony specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Dolnego Sanu PLH180020. Zgodnie z załącznikami graficznymi do KIP, w związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia nie nastąpi ingerencja w to siedlisko.

Ponadto, trasa planowanej kanalizacji będzie w części na terenie stanowiącym miejsce występowania czerwonończyka nieparka *Lycaena dispar*, modraszka nausitousa *Phengaris nausithous* oraz modraszka telejusa *Phengaris telejus*, również stanowiących przedmioty ochrony tego obszaru sieci Natura 2000. Ze względu na brak trwałego zajęcia terenu na trasie kanalizacji i realizację prac poza okresem wzmożonej aktywności fauny, realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie na ww. gatunki i ich siedliska.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją, trasa planowanej kanalizacji przebiegać będzie częściowo obok istniejącej zabudowy przy granicach działek, wzdłuż i w obrębie dróg gminnych, a częściowo przez działki stanowiące tereny zielone i pola uprawne. W obrębie działek o nr ewid. 484/4 i 503 w Motyczu Szlacheckim, znajdują się zbiorniki wodne. Kolejny zbiornik położony jest

w obrębie działek o nr 316 i 503. Zbiorniki te mogą stanowić potencjalne siedlisko zwierząt, w tym płazów.

Realizacja przedsięwzięcia wiąże się z wykonywaniem wykopów. Celem zachowania wierzchniej warstwy gleby, z pasa budowlano-montażowego, w pierwszej kolejności zostanie zebrana warstwa humusu, który będzie składowany oddzielnie, a po zakończeniu robót budowlanych zgromadzony humus zostanie wykorzystany do zagospodarowania wierzchniej warstwy terenu.

Wykopy będą na bieżąco zasypywane, a w przypadku konieczności pozostawienia otwartych wykopów, zostaną one odpowiednio zabezpieczone przed wpadaniem do nich płazów oraz drobnych zwierząt. Przed zasypaniem wykopów będą one dokładnie sprawdzane, czy nie zostały w nich uwięzione zwierzęta, a w przypadku takiego stwierdzenia będą one odławiane i przenoszone poza teren robót, w odpowiednie dla danego gatunku siedlisko. Ponadto, w celu zabezpieczenia środowiska przyrodniczego, w niniejszej opinii wskazano, aby usuwanie roślinności i wierzchniej warstwy gleby na trasie planowanej kanalizacji, zostało przeprowadzone poza okresem wzmożonej aktywności fauny, obejmującym okres rozrodu płazów i gadów oraz główny okres lęgowy ptaków, tj. poza okresem od 01 marca do 31 sierpnia.

Zgodnie z informacjami podanymi w KIP, trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej została zaprojektowana w sposób ograniczający konieczności wycinki drzew lub krzewów. Niemniej, w przypadku konieczności wycinki pojedynczych drzew lub krzewów (np. w związku z korektą trasy kanalizacji w miejscu niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej itp.), ewentualna wycinka drzew i/ lub krzewów zostanie przeprowadzona poza głównym okresem lęgowym ptaków tj. poza okresem od 01 marca do 31 sierpnia. Dodatkowo, drzewa i krzewy sąsiadujące z zamierzeniem, nieprzewidziane do usunięcia, na czas prowadzonych prac zostaną zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym.

Po zrealizowaniu zadania teren zostanie przywrócony do stanu sprzed rozpoczęcia prac (poza terenem planowanych przepompowni ścieków i studzienek).

Studzienki w ciągu planowanej kanalizacji sanitarnej wyposażone będą w szczelne włazy, uniemożliwiające uwięzienia w nich drobnych zwierząt, w tym płazów i gadów.

Teren realizacji planowanej sieci kanalizacji sanitarnej w części położony jest w granicach korytarza ekologicznego, tj. Głównego Korytarza Południowego, w części GKPd-7A Puszcza Sandomierska — Lasy Janowskie, wyznaczonego w „*Projekcie korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce*” (Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R. W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J. M., Zalewska H., Pilot M., 2005; zaktualizowanym w latach 2010 — 2012 przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży), celem zapewnienia łączności ekologicznej, zarówno w skali całego kraju, jak i w skali europejskiej. Projektowane przedsięwzięcie jest inwestycją głównie podziemną, w związku z tym podczas jej eksploatacji nie będzie stanowiło bariery migracyjnej dla zwierząt. Zakłócenie tras migracyjnych wystąpić może jedynie podczas etapu realizacji przedsięwzięcia, będą to jednak oddziaływania krótkotrwałe, które ustaną wraz z zakończeniem prac. Należy mieć jednak na uwadze, że teren przedsięwzięcia położony jest na granicy zasięgu tego korytarza ekologicznego, w większości pośród istniejącej zabudowy.

Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i zakres planowanego przedsięwzięcia, stwierdza się, że planowane przedsięwzięcie nie będzie się wiązać ze znaczącym oddziaływaniem na elementy przyrodnicze środowiska, w tym na przedmioty ochrony ww. obszarów Natura 2000, ich integralność oraz spójność sieci Natura 2000. Przedsięwzięcie, nie wymaga zatem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym oceny oddziaływania, o której mowa w art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na przeprowadzenie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych, decyzje te wydawane są w odrębnych postępowaniach i mają inny charakter, dlatego też w przypadku, gdy realizacja przedsięwzięcia będzie wiązać się z łamaniem zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową, konieczne będzie uzyskanie stosownych zezwoleń, o których mowa w art. 56 ww. ustawy o ochronie przyrody.

Wpływ przedmiotowego przedsięwzięcia na klimat ograniczy się do spalania paliw w pojazdach i maszynach wykorzystywanych na placu budowy na etapie realizacji przedsięwzięcia. Ze względu na charakter i skalę przedsięwzięcia, nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na zmiany klimatu lokalnego i globalnego.

Ponieważ zamierzenie inwestycyjne dotyczy wykonania podziemnego uzbrojenia terenu — sieci kanalizacji sanitarnej, przedmiotowe przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany rzeźby terenu, dlatego nie będzie wpływało na lokalny krajobraz. Jedynymi obiektami pozostawionymi na powierzchni będą elementy wyposażenia przepompowni ścieków oraz studzienki.

Przedsięwzięcie dzięki zastosowanym rozwiązaniom organizacyjnym, technicznym i technologicznym nie będzie powodować zagrożeń wystąpienia poważnych awarii. Sytuacje awaryjne związane z przedmiotowym przedsięwzięciem mogą być związane jedynie z rozszczelnieniem rurociągów przesyłających ścieki, mechanicznym uszkodzeniem przewodów kanalizacyjnych, niedrożnością kanałów oraz awarią pompowni, mogącym spowodować zanieczyszczenie wód podziemnych i gruntu. Przeciwdziałaniem tego typu zjawiskom jest prawidłowa eksploatacja i konserwacja urządzeń. W przypadku awarii pompy — zastosowana zostanie pompa rezerwowa (planuje się montaż pomp w pompowniach po dwie sztuki, z których jedna pełnić będzie funkcję rezerwową). W razie awarii zasilania stosowane będą agregaty prądotwórcze przenośne lub stacjonarne.

Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie się wiązała z powstawaniem oddziaływań skumulowanych z przedsięwzięciami realizowanymi i zrealizowanymi, znajdującymi się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia.

Z uwagi na odległość od najbliższej granicy państwa oraz lokalny zasięg oddziaływań przedsięwzięcia wskutek wprowadzanych do środowiska substancji i energii, nie wystąpi oddziaływanie o charakterze transgranicznym w żadnym komponencie środowiska.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. 2023 poz. 300) (II aPGW), teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP):

- „Sanna” o kodzie: RW200010219896. Typ ww. JCWP - PNp - Potok lub strumień nizinny piaszczysty. JCWP posiada status NAT - naturalna część wód.

Ww. JCWP jest monitorowana, zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest zachowanie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Aktualnie JCWP charakteryzuje się słabym stanem ekologicznym oraz dobrym stanem chemicznym. Zgodnie z ww. rozporządzeniem JCWP posiada ogólny zły stan wód.

Obszary wyznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa stanu jest ważnym czynnikiem w ich ochronie:

1. Dolina Dolnego sanu PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180020.H.

- „Łęg od Turki do ujścia” o kodzie: RW200011219899. Typ ww. JCWP - RzN - Rzeka nizinna. JCWP posiada status NAT - naturalna część wód.

Ww. JCWP jest monitorowana, zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest zachowanie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Aktualnie JCWP charakteryzuje się słabym stanem ekologicznym oraz stanem chemicznym poniżej dobrego. Zgodnie z ww. rozporządzeniem JCWP posiada ogólny zły stan wód.

Obszary wyznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa stanu jest ważnym czynnikiem w ich ochronie:

1. Sokołowsko-Wilczowolski Obszar Chronionego Krajobrazu PL.ZIPOP.1393.OCHK.187,
2. Puszcza Sandomierska PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB180005.B,
3. Dolina Dolnego sanu PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB180020.H,
4. Enklawy Puszczy Sandomierskiej PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB180055.H,
5. Bez Nazwy PL.ZIPOP.1393.UK.1806062.64,
6. Bez Nazwy PL.ZIPOP.1393.UK.1816082.390.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1478 ze zm.), teren planowanej inwestycji w części znajduje się w granicach ww. obszaru chronionego Natura 2000 - Dolina Dolnego Sanu. Ze względu na przyjęte przez Inwestora rozwiązania chroniące środowisko, realizacja omawianego przedsięwzięcia nie będzie miała istotnego wpływu na przedmioty ochrony zależne od wód wyznaczone dla tego obszaru.

Teren, na którym będzie realizowane przedmiotowe zadanie zlokalizowany jest w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie: PLGW2000135, będącej monitorowaną częścią wód, w dobrym stanie oraz zagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest zachowanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego.

Zgodnie z aktualnymi mapami terenów zalewowych ISOK, fragment terenu inwestycji położony jest na obszarze zagrożenia powodzią od rzeki Sanna ($Q1\%: 0,5 < h < 2,0$ m). Wobec powyższego wszelkie prace budowlane w tej lokalizacji będą realizowane poza okresem intensywnych lub/i długotrwałych opadów deszczu, warunkujących wysoki poziom wód gruntowych oraz znaczne wezbrania ww. ciek. Urządzenia, sprzęt i materiały wykorzystywane w pracach budowlanych będą w tym okresie znajdować się poza terenem zalewowym.

Teren przedsięwzięcia leży poza strefami ochronnymi ujęć wód, w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 425 „Dębica - Stalowa Wola - Rzeszów”.

Prowadzone prace nie spowodują zmian stanu wody w gruntach sąsiednich, a wody powierzchniowe i gruntowe zostaną zabezpieczone przed możliwością przedostania się do nich materiałów i substancji używanych podczas budowy. Ewentualne wycieki substancji szkodliwych, będą unieszkodliwiane poprzez zastosowane sorbenty oraz właściwą lokalizację zaplecza budowy, które zostanie ograniczone do niezbędnego minimum. Używane do prac maszyny i pojazdy będą sprawne technicznie. Ww. sprzęt będzie myty, ewentualnie naprawiany — poza terenem inwestycji, natomiast tankowanie pojazdów będzie odbywać się poza terenem przedsięwzięcia lub w jego obrębie w specjalnie wyznaczonym miejscu i z użyciem środka zabezpieczającego grunt. Sieć kanalizacji będzie szczelna na całej długości bez możliwości przedostawania się ścieków do środowiska gruntowo - wodnego.

Wody opadowe i roztopowe powstające na terenie przedmiotowego przedsięwzięcia będą odprowadzane samoistnie poprzez infiltrację w obrębie działek inwestycyjnych.

Mając na uwadze rodzaj i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia oraz jego lokalizację i zasięg oddziaływania, a także wymienione wyżej działania minimalizujące wpływ tego zadania inwestycyjnego na środowisko uznano, że zamierzenie nie spowoduje znacząco negatywnych oddziaływań na środowisko gruntowo - wodne. Jednocześnie, przedsięwzięcie nie będzie wpływać negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, wyznaczonych dla jednolitych części wód oraz dla obszarów chronionych, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.

Wpływ przedmiotowego przedsięwzięcia na klimat ograniczy się do spalania paliw w pojazdach i maszynach wykorzystywanych na placu budowy na etapie realizacji przedsięwzięcia.

Ze względu na charakter i skalę przedsięwzięcia, nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na zmiany klimatu lokalnego i globalnego.

Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie się wiązała z powstawaniem oddziaływań skumulowanych z przedsięwzięciami realizowanymi i zrealizowanymi, znajdującymi się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia.

Z uwagi na odległość od najbliższej granicy państwa oraz lokalny zasięg oddziaływań przedsięwzięcia wskutek wprowadzanych do środowiska substancji i energii, nie wystąpi oddziaływanie o charakterze transgranicznym w żadnym komponencie środowiska.

Mając powyższe na uwadze, po uwzględnieniu kryteriów selekcji określonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ooś, na podstawie których dokonano analizy przewidywanych oddziaływań przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska, będące w zasięgu jego oddziaływania uznano, że brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego zadania i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W pkt II osnowy niniejszej decyzji w punktach 1 ÷ 18 Wójt Gminy Zaleszany określił warunki lub wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś. W związku z art. 28 ustawy kpa i art. 74 ust. 1 pkt 3 i 3a ustawy ooś, za strony postępowania organ uznał wnioskodawcę oraz właścicieli nieruchomości, na których planowana jest inwestycja i znajdujących się w obszarze oddziaływania. Organ prowadzący postępowanie, stosując zasadę wyrażoną w art. 10 §1, art. 61 §4 i art. 106 §2 kpa zawiadomił strony o wszczęciu postępowania, o wystąpieniach do organów opiniujących i umożliwił stronom czynny udział w postępowaniu na każdym jego etapie. Ponieważ ustalona liczba stron przekracza 10, w związku z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy ooś organ w celu zawiadamiania stron postępowania zastosował art. 49 kpa co oznacza, że wszystkie strony biorące udział w postępowaniu były zawiadomione poprzez obwieszczenie o wszczęciu postępowania, o czynnościach podejmowanych przez organ i o możliwości złożenia uwag, wniosków i zastrzeżeń do zebranego materiału dowodowego. Obwieszczenia zamieszczane były w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Zaleszany oraz w msc. Motycze Szlacheckie. Strony nie zgłosiły uwag, wniosków ani żądań w sprawie. W związku z wypełnieniem przez Wnioskodawcę wymogów formalnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uzyskaniu opinii właściwych organów oraz analizy w oparciu o art. 63 ust. 1 ustawy ooś planowanego przedsięwzięcia we wszystkich aspektach środowiskowych, wskazującej na brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 84 ustawy ooś, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Załącznik: charakterystyka przedsięwzięcia.

Dokument podpisano elektronicznie

Wójt Gminy Zaleszany
mgr inż. Paweł Gardy

Otrzymują:

1. Gmina Zaleszany, ul. T. Kościuszki 16, 37-415 Zaleszany,
2. strony postępowania wg wykazu w trybie art. 49 kpa poprzez obwieszczenie,
3. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli,
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Stalowej Woli,
4. Starosta Powiatu Stalowowolskiego (decyzja ostateczna).

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Wójta Gminy Zaleszany, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art. 127 §1 i 2, art. 129 §1 i 2 kpa).

Zgodnie z art. 127a §1 kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Zgodnie z art. 127a §2 kpa z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zgodnie z art. 130 §4 kpa decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2024 poz. 1112 ze zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy, oraz zgłoszenia, o których mowa w art. 72 ust. 1a tej samej ustawy w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia ust. 1, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Charakterystyka przedsięwzięcia

1. Nazwa przedsięwzięcia:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Motycze Szlacheckie”, gmina Zaleszany.

2. Charakterystyka przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Motycze Szlacheckie, gmina Zaleszany. Inwestycja ma na celu odprowadzenie ścieków bytowych z 90 budynków mieszkalnych. Przewidywana ilość ścieków wynosi około: $Q_{d\dot{s}r} = 25,2 \text{ m}^3/\text{d}$ oraz $Q_{d\dot{m}ax} = 32,8 \text{ m}^3/\text{d}$. Odprowadzane ścieki kierowane będą do istniejącej oczyszczalni ścieków o przepustowości $Q_{\dot{s}r,d} = 820 \text{ m}^3/\text{d}$ zlokalizowanej w miejscowości Kępie Zaleszańskie. Zarządcą oczyszczalni jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaleszanach. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Łęg. Parametry techniczne istniejącej oczyszczalni ścieków umożliwiają przyjęcie dodatkowej ilości ścieków powstałych w wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia, bez konieczności jej rozbudowy. Źródłem ścieków będzie wyłącznie działalność bytowa mieszkańców, prowadzona w sposób ciągły w okresie całorocznym.

Z uwagi na ukształtowanie terenu planuje się zastosowanie systemu kanalizacji grawitacyjno-tłocznej. Zamierzenie obejmuje wykonanie:

- kolektorów kanalizacji grawitacyjnej,
- kolektorów kanalizacji tłocznej,
- sieciowych przepompowni ścieków,
- przekroczeń projektowaną siecią dróg publicznych i wewnętrznych,
- zasilania energetycznego do przepompowni ścieków,
- zjazdu z drogi publicznej do terenu przepompowni,
- zagospodarowania placu pompowni w tym ogrodzenie; oświetlenie, utwardzenie terenu,
- odtworzenie terenu do stanu sprzed rozpoczęcia wykonywanych robót.

Planowana inwestycja ma na celu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Zaleszany. Po zakończeniu robót teren budowy zostanie przywrócony do stanu poprzedniego i wykorzystany zgodnie ze swoim przeznaczeniem.