



UWAGA:

Podłączenie kotła c.o.
i podgrzewacza c.w.u. do instalacji c.o.
wg schematu rys. nr CO4

LEGENDA:

- Proj. rurociąg zasilający inst. c.o.*
- Proj. rurociąg powrotny inst. c.o.*
- * - rura ze stali węglowej niestopowej ocynkowana zewnętrznie łączona metodą zaciskową typ STEEL prod. KAN-Therm - lub równoważna
- Oznaczenie proj. pionów c.o.
- KCO - Kocioł grzewczy - wg rys. nr CO4
- CWU - Podgrzewacz c.w.u. - wg rys. nr CO4
- Zawór odcinający
- Odpowietrznik automatyczny
- Zawór termostatyczny prosty, z plynna, nastawą wstępną, niklowany dn15 typ TS-90-V-7723 prod. HERZ - lub równoważny
- Zawór grzejnikowy powrotny prosty niklowany dn15 typ RL-1 3723 prod. HERZ - lub równoważny
- Regulator różnicy ciśnienia 50 ... 300 mbar. typ 4007 z gwintem wewn. prod. Herz - lub równoważny
- Zawór regulacyjny z zaworami pomiarowymi z możliwością podpięcia rurki impulsowej, figura prosta, Typ STROMAX-GML 1 4217 prod. HERZ lub równoważny

22 60 0,80m 1017 W

- Grzejnik stalowy płytowy Compact NG, typ 22 o wysokości H = 60cm i długości 0,8m z odpowietrznikiem automatycznym - podłączenie z boku prod. Radson - lub równoważny

- Zawór termostatyczny prosty, z plynna, nastawą wstępną, niklowany dn15 typ TS-90-V-7723 prod. HERZ - lub równoważny

- Zawór grzejnikowy powrotny prosty niklowany dn15 typ RL-1 3723 prod. HERZ - lub równoważny

- Regulator różnicy ciśnienia 50 ... 300 mbar. typ 4007 z gwintem wewn. prod. Herz - lub równoważny

- Zawór regulacyjny z zaworami pomiarowymi z możliwością podpięcia rurki impulsowej, figura prosta, Typ STROMAX-GML 1 4217 prod. HERZ lub równoważny

Jednostka projektowania			
PROECO Pracownia projektowa ul. Poniatowskiego 70/8 37-450 Siałowa Wola		tel. 505-317-790 http://www.proeco.info.pl e-mail: pracownia@proeco.info.pl	
Pracownia PROECO PROJEKTOWA			
Obiekt Przebudowa i remont Domu Ludowego w Pilchowie - instalacje sanitarne			
Adres Działka nr ew. 443/2; obręb ew. 181806_2.0007 Pilchów jednostka ew. 181806_2 Zaleszany			
Nazwa rysunku		Skala	Numer
Rozwinięcie instalacji c.o.		-	CO3
Projektant:	Specjalność	Data	Podpis
mgr inż. Jerzy Hołody PDK/0064/POOS/06	sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne	04.2025	
Sprawdzający:	Specjalność	Data	Podpis
mgr inż. Mariola Mucha 114/Tbg/98	sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne	04.2025	